

СОГЛАСОВАНО

Председатель Рыбинского
МР Всероссийского общества
слепых

Т.И. Салдина

2017г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО ЯО Рыбинский
психоневрологический интернат
И.В. Синявский

2017г.



ПЕРЕЧЕНЬ

МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ИНВАЛИДОВ К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ТРУДА,
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГБУ СО ЯО РЫБИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ.

№ п/п	Наименование основной структурно-функциональной зоны объекта	Пункт свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которой не устранены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию	3 Отсутствие средств информационной поддержки на путях движения по территории, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения	4 С, К, О, Г, У	Обеспечение сопровождения инвалидов указанных категорий на территории, прилегающей к зданию.
2	Вход в здание	3 Отсутствие технических средств информирования: п.6.5.1., п.6.5.4. установка знаков доступности, п.6.5.9. информационно-тактильных табличек, п.6.5.7. установка информационного терминала Отсутствие пандуса в приемном отделении, приведение к соответствию ГОСТУ пандуса с южной стороны интерната:	С, К, О, Г, У	Обеспечение сопровождения инвалидов указанных категорий до основных структурно-функциональных зон.

	<p>п.6.1.2. установка пандуса в приемном отделении, приведение в соответствии ГОСТУ пандуса с южной стороны интерната</p>	<p>С, К, О, Г, У</p>	<p>Обеспечение сопровождения инвалидов указанных категорий до основных структурно-функциональных зон. Обеспечение сопровождения инвалидов колясочников при эвакуации из отделения милосердия</p>
<p>3 Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</p>	<p>Отсутствуют тактильные напольные направляющие: п.6.2.3. установка тактильно-предупреждающих указателей, п.6.2.8. нанесение контрастных противоскользящих полос на ступени лестниц, Отсутствие пандусов на эвакуационных путях из отделения милосердия: п.6.1.2. установка пандусов на эвакуационных путях из отделения милосердия. п.п.6.2.11; 6.2.12 установка ограждений с поручнем у пандуса в холле интерната;</p>	<p>С, К, О, Г, У</p>	<p>Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон.</p>
<p>4 Зоны целевого назначения здания</p>	<p>Отсутствие технических средств информирования: п.6.5.9. установка информационно-тактильных табличек, Отсутствуют тактильные напольные направляющие: п.6.2.3. установка тактильно-предупреждающих указателей,</p>	<p>С, К, О, Г, У</p>	<p>Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения и инвалидов колясочников до основных структурно-функциональных зон.</p>
<p>5 Санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>Отсутствие информационных табличек при входе в санитарно-гигиенические помещения: п.6.3.6. установка информационных табличек Отсутствие стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений в туалетных и умывальных комнатах: п.6.3.3. установка стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений в туалетных и умывальных комнатах. В кабине рядом с унитазом отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей: п.6.3.3. установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей.</p>	<p>С, К, О, Г, У</p>	<p>Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения и инвалидов колясочников до основных структурно-функциональных зон.</p>

6	Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	Отсутствие знаков доступности, информационного терминала, информирующих тактильных табличек, табло бегущая строка: п.п. 6.5.1; 6.5.4. установка знаков доступности п.6.5.7. установка информационного терминала и табло «бегущая строка» п.6.5.9. установка информационных тактильных табличек	С, К, О, Г, У	Обеспечение сопровождения инвалидов указанных категорий до основных структурно-функциональных зон
7	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	Не является зоной ответственности учреждения		