

Информация по проверке  
ГБУ СО ЯО Рыбинский психоневрологический интернат  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  
ЯО в городском округе г.Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе

Дата начала	Дата окончания	Проверяющая организация	Цель проверки	Результат проверки
07.02.19	19.02.19	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯО в городском округе г.Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе	Плановая проверка	<p>- обеспечить внутреннюю отделку помещений: палат №№ 220, 221, 219, 224, душевой приемно-карантинного отделения, умывальной комнаты и мужского туалета второго этажа, буфетной и туалета отделения милосердия первого этажа в соответствии с п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания (далее СП 2.1.2.3358-16);</p> <p>- процедурный кабинет оборудовать системой резервного горячего водоснабжения – п. 5.5 СП 2.1.2.3358-16 и п. 5.4 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее СанПиН 2.1.3.2630-10);</p> <p>- в изоляторе и комнате для хранения уборочного</p>

				<p>инвентаря отделения милосердия 1 этажа</p> <p>светильники общего освещения оборудовать закрытыми рассеивателями – п.4.6 СП 2.1.2.3358-16;</p> <p>- на пищеблоке интерната производственное оборудование и моечные ванны в месте присоединения к канализационной сети оборудовать воздушными разрывами – п.3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;</p> <p>- обеспечить внутреннюю отделку складского помещения пищеблока в соответствии с п.п. 5.5, 5.11, 5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;</p> <p>- обеспечить привитость сотрудников, участвующих в кормлении пациентов – сиделки отделений милосердия против вирусного гепатита А – п.8.24 СП 2.1.2.3358-16.</p> <p>Рекомендовать проведение плановой иммунизации против кори работников</p>
--	--	--	--	--

				<p>медицинских организаций, привитых однократно и не привитых без ограничения по возрасту в соответствии с письмом ФС Роспотребнадзора № 01/3810-2018-24 от 26.03.2018 г. «Об осложнении ситуации по заболеваемости корью и организации дополнительных мер профилактики»;</p> <p>- обеспечить заявленные производителем условия хранения продуктов в морозильной камере – п. 7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;</p>
--	--	--	--	--