

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБУ СО ЯО Рыбинский ПНИ

И.В.Синявский

План

устранения недостатков, выявленных в ходе проверки территориальным отделом УФС Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе (предписание от 20.02.2019г.) и Государственной инспекцией труда в Ярославской области (предписание № 76/12-1332-19-И от 15.03.2019 г.)

№	Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте проверки соблюдения законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей и перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.	Срок выполнения
1.	Обеспечить внутреннюю отделку помещений: палат №№ 220, 221, 219, 224, душевой приемно-карантинного отделения, умывальной комнаты и мужского туалета общего отделения, буфетной и туалета отделения милосердия в соответствии с п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (далее СП 2.1.2.3358-16)	21.02.-28.02.19г. произведена внутренняя отделка помещений: палат №№ 220, 221, 219, 224, буфетной отделения милосердия, душевой приемно-карантинного отделения. Техническая документация размещена на электронной торговой площадке для определения подрядчика ремонтных работ.
2.	Процедурный кабинет оборудовать системой резервного горячего водоснабжения - п. 5.5. СП 2.1.2.3358-16 и п. 5.4 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»(далее СанПиН 2.1.3.2630-10)	22.03.2019 г. установлены проточные водонагреватели.
3.	В изоляторе и комнате для хранения уборочного инвентаря отделения милосердия светильники общего освещения оборудовать закрытыми рассеивателями (п.4.6 СП 2.1.2.3358-16)	25.02.2019г. произведена замена светильников.
4	На пищеблоке интерната производственное оборудование и моечные ванны в месте присоединения к канализационной сети оборудовать воздушными разрывами - п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;	20.02.19г. произведён локальный монтаж канализационной сети на пищеблоке с оборудованием воздушных разрывов.

5.	<p>Обеспечить внутреннюю отделку складского помещения пищеблока в соответствии с п.п. 5.5. 5.11. 5.16. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;</p>	<p>В марте 2019 г. произведена внутренняя отделка складского помещения пищеблока.</p>
6.	<p>Обеспечить вакцинацию сотрудников, участвующих в кормлении получателей социальных услуг (сиделки отделений милосердия) против вирусного гепатита А, - п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16</p> <p>Рекомендовать проведение плановой иммунизации против кори работников медицинских организаций, привитых однократно и не привитых без ограничения по возрасту в соответствии с письмом ФС Роспотребнадзора № 01/3810-2018-24 от 26.03.2018г. «Об осложнении ситуации по заболеваемости корью и организации дополнительных мер профилактики»</p>	<p>Март-апрель 2019 г. проведена первая вакцинация, вторая вакцинация запланирована на сентябрь-октябрь 2019 г.</p> <p>Май 2019 г. проведена иммунизация против кори работников, привитых однократно и не привитых ранее.</p>
7.	<p>Обеспечить заявленные производителем условия хранения продуктов в морозильной камере - п. 7.11. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;</p>	<p>16.04.2019 г. установлена низкотемпературная морозильная камера.</p>
8.	<p>В соответствии с требованиями абзаца 3 части 2 статьи 57, статьи 59 ТК РФ в трудовом договоре № 433 от 18.06.2018 г., заключенном между ГБУ СО ЯО РПНИ и работником Корневой Н.В., указать основания, послужившие для заключения срочного договора.</p>	<p>Устранено 15.03.2019 г., в трудовой договор № 433 от 18.06.2018 г., заключенный между ГБУ СО ЯО РПНИ и работником Корневой Н.В., указаны основания, послужившие для заключения срочного договора.</p>